



Napěťová soustava: 1NPE 50 Hz 230V / TN-S

Ochrana před neb.dotykem živých částí:

Ochrana před neb.dotykem než. částí:

Napěťová soustava: 2 DC 24V / IT - FELV

1) ochrana izolací živých částí dle ČSN 332000-4-41 čl. 412.1

1) samostatným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1

a) ochrana živých částí: izolací dle ČSN 332000-4-47 čl. 471.3.2

2) Ochrana kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2

2) použitím zařízení tř. ochrany II dle čl. 413.2

b) ochrana neživých částí: spojením neživých částí obvodu FELV s ochranným vodičem vstupního obvodu dle ČSN 332000-4-47 čl. 471.3.3

3) doplňujícím pospojováním dle čl. 413.1.2.2



Akce:
Oprava systémů k udržování statického tlaku v síti ÚT na předávací stanici č. 628 v Karvině

Název souboru:
Rozváděč R-DS

Název výkresu:
Schéma zapojení rozváděče R-DS

Vypracoval: **Ilja Matula**

Zodp.proj.: **Ilja Matula**

Datum: **07/2007**

Měřítko:

Funkce: **=**

Umístění: **+R**

Revize:

Datum rev.:

List / index: **3**

Listů celkem: **1**

Výkr. č.: **001**

Č. vyhotovení: **1**