



Napětová soustava: 1NPE 50 Hz 230V / TN-S
 Ochrana před nebezpečím živých částí:
 Ochrana před nebezpečím neživých částí:
 Napětová soustava: 2 DC 24V / IT - FELV

- 1) ochrana izolací živých částí dle ČSN 332000-4-41 čl. 412.1
- 2) Ochrana kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2
- 3) doplňujícím pospojováním dle čl. 413.1.2.2
- 1) samostatným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 čl. 413.1
- 2) použitím zařízení tř. ochrany II dle čl. 413.2
- a) ochrana živých částí: izolací dle ČSN 332000-4-47 čl. 471.3.2
- b) ochrana neživých částí: spojením neživých částí obvodu FELV s ochranným vodičem vstupního obvodu dle ČSN 332000-4-47 čl. 471.3.3

	Akce: Oprava systémů k udržování statického tlaku v síti ÚT na předávacích stanicích Dalkia ČR, divize Karvina	Název souboru: Rozváděč R-DS	Vypracoval: Ilja Matula	Funkce: = Umístění: +R	List / index: 3
		Název výkresu: Schéma zapojení rozváděče R-DS	Datum: 07/2007	Revize:	Listů celkem: 1
		Měřítko:	Formát: A3	Výkr. č.: 001	Č. vyhotovení: 1